Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Ål kommune
Haddingvegen 2
3570 ÅL
Attn: Nils-Egil Vedvik

AR-26-MM-005818-01

EUNOMO-00494489

Prøvemottak: 15.01.2026
Temperatur: 7
Analyseperiode: 15.01.2026 08:17 - 22.01.2026 13:58

Referanse: Ål kommune, Gunnarhaugen vv_26, uke 3

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: **439-2026-01150020**
Prøvetype: Råvann
Prøvemerking: Gunnarh. v.v. Råvann Brønn 2
Prøvetakingsdato: 14.01.2026
Prøvetaker: Bjørn Halvorsgard
Analysestartdato: 15.01.2026

	Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
	Kimtall 22°C, 68t	1	cfu/ml	1	<1-8	NS-EN ISO 6222
	E. coli	<1	MPN/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-2
	Koliforme	<1	MPN/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-2
	Intestinale enterokokker	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 7899-2
	pH målt ved 23 +/- 2°C	7.8		1	0.2	NS-EN ISO 10523
	Turbiditet	<0.10	FNU	0.1		NS-EN ISO 7027-1
	Fargetall	<2	mg Pt/l	2		NS-EN ISO 7887:2011 Method C
	Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C)	35.2	mS/m	0.1	10%	NS-EN 27888
*	UV-transmisjon 5 cm	89.2	%			NS 9462

Kopi til:
Servicetorget (servicetorget@aal.kommune.no)
Svein Furuhaug (Svein.Furuhaug@aal.kommune.no)

Moss 22.01.2026

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.