Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Ål kommune
Haddingvegen 2
3570 ÅL
Attn: Sekretariatet

AR-25-MM-143458-01

EUNOMO-00491350

Prøvemottak: 10.12.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 10.12.2025 10:56 - 12.12.2025 12:12

Referanse: Avløpsprøver, uke 50

ANALYSERAPPORT

Merknader prøveserie:

Ammonium, nitrat + nitritt og TP og TN: Analysen oppgis uakkreditert da prøven er analysert > 24 timer etter start av prøveuttak. Dette kan ha påvirket analyseresultatene.
Suspendert stoff: Analysen oppgis uakkreditert da prøven ankom fryst. Dette kan ha påvirket analyseresultatene.

Prøvenr.:	**439-2025-12100219**	Prøvetakingsdato:	02.12.2025 - 09.12.2025
Prøvetype:	Avløpsvann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver
Prøvemerking:	Rødungen utløp uke	Analysestartdato:	10.12.2025

	Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
*	Total Fosfor (Inline)	0.63	mg/l	0.005	20%	NS-EN ISO 15681-2
*	Total Nitrogen (Inline)	52	mg/l	0.02	20%	NS-EN ISO 11905-1
*	**Ammonium (NH4-N)**					
*	Ammonium-N	44	mg/l	0.1	15%	Intern metode
*	Nitrat + Nitritt (Σ(NO3+NO2)-N)	21	µg/l	5	30%	NS-EN ISO 15923-1:2024

Kopi til:

Servicetorget (servicetorget@aal.kommune.no)
Vannmiljø Rambøll (vannmiljo@ramboll.no)
Nils-Egil Vedvik (nils.egil.vedvik@aal.kommune.no)
Nina Viko Eidsgård (nina@hallingdalrenovasjon.no)
Svein Furuhaug (Svein.Furuhaug@aal.kommune.no)

Moss 12.12.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.