Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Ål kommune
Haddingvegen 2
3570 ÅL
Attn: Nils-Egil Vedvik

AR-26-MM-108019-01

EUNOMO-00526238

Prøvemottak: 09.09.2026
Temperatur: 8
Analyseperiode: 09.09.2026 08:27 - 17.09.2026 14:36

Referanse: Ål kommune, Gunnarhaugen vv_26, uke 37

ANALYSERAPPORT

Merknader prøveserie:

Kimtall er analysert mellom 12 og 24 timer etter prøveuttak. Dette tilfredsstiller ikke kravene i NS-EN ISO 19458 Prøvetaking for mikrobiologisk vannanalyse. Dette kan ha påvirket analyseresultatene.

Prøvenr.:	**439-2026-09090033**	Prøvetakingsdato:	08.09.2026
Prøvetype:	Råvann	Prøvetaker:	Dag T.
Prøvemerking:	Gunnarh. v.v. Råvann Brønn 2	Analysestartdato:	09.09.2026

	Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
*	Kimtall 22°C, 68t	1	cfu/ml	1	<1-8	NS-EN ISO 6222
	E. coli	<1	MPN/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-2
	Koliforme	<1	MPN/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-2
	Intestinale enterokokker	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 7899-2
	pH målt ved 23 +/- 2°C	7.9		1	0.2	NS-EN ISO 10523
	Turbiditet	0.52	FNU	0.1	30%	NS-EN ISO 7027-1
	Fargetall	<2	mg Pt/l	2		NS-EN ISO 7887:2011 Method C
	Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C)	38.1	mS/m	0.1	10%	NS-EN 27888
*	UV-transmisjon 5 cm	89.1	%		20%	NS 9462

Kopi til:

Servicetorget (servicetorget@aal.kommune.no)
Svein Furuhaug (Svein.Furuhaug@aal.kommune.no)

Moss 17.09.2026

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.