**Eurofins Environment Testing Norway (Moss)**
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Ål kommune
Haddingvegen 2
3570 ÅL
**Attn: Nils-Egil Vedvik**

**AR-25-MM-134794-01**

**EUNOMO-00488323**

Prøvemottak: 19.11.2025
Temperatur: 5
Analyseperiode: 19.11.2025 08:40 - 24.11.2025 11:53

Referanse: Ål kommune, Gunnarhaugen vv, uke 47

# ANALYSERAPPORT

**Merknader prøveserie:**

Kimtall er analysert mellom 12 og 24 timer etter prøveuttak. Dette tilfredsstiller ikke kravene i NS-EN ISO 19458 Prøvetaking for mikrobiologisk vannanalyse. Dette kan ha påvirket analyseresultatene.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prøvenr.: | **439-2025-11190030** | Prøvetakingsdato: | 18.11.2025 |
| Prøvetype: | Råvann | Prøvetaker: | Dag Erland T. |
| Prøvemerking: | Gunnarh. v.v. Råvann Brønn 2 | Analysestartdato: | 19.11.2025 |

| | Analyse | Resultat | Enhet | LOQ | MU | Metode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | Kimtall 22°C, 68t | <1 | cfu/ml | 1 | | NS-EN ISO 6222 |
| | E. coli | <1 | MPN/100 ml | 1 | | NS-EN ISO 9308-2 |
| | Koliforme | <1 | MPN/100 ml | 1 | | NS-EN ISO 9308-2 |
| | Intestinale enterokokker | <1 | cfu/100 ml | 1 | | NS-EN ISO 7899-2 |
| | pH målt ved 23 +/- 2°C | 8.0 | | 1 | 0.2 | NS-EN ISO 10523 |
| | Turbiditet | <0.10 | FNU | 0.1 | | NS-EN ISO 7027-1 |
| | Fargetall | <2 | mg Pt/l | 2 | | NS-EN ISO 7887:2011 Method C |
| | Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C) | 34.8 | mS/m | 0.1 | 10% | NS-EN 27888 |
| * | UV-transmisjon 5 cm | 87.9 | % | | | NS 9462 |

**Kopi til:**

Servicetorget (servicetorget@aal.kommune.no)
Svein Furuhaug (Svein.Furuhaug@aal.kommune.no)

**Moss 24.11.2025**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.